

Associazione Utenti Energia Elettrica d'Italia

Via Modorati, 1 - Monza MB - Tel. 039-834066 - www.aueei.it - info@aueei.it

N° Protocollo: _____

Ditta richiedente: _____



CERTIFICATO DI PROVA IN POSTO

CONTATORE

Tipo: TRIFASE STATICO

Classe: B

Energia: ATTIVA

Frequenza: 50 Hz

Matricola: 01014

Volt: 3X230/400

Marca: ENEL

Ampere: 0,25-5 (80)

Modello: GET3A

Integrazione: 1 kW =

Letture: 000701 (K)kWh. L'integratore ha 6 interi 0 decimali.

Costante complessiva gruppo di misura (le kWh): _____

Carico Reale	Carico Fittizio	Carico	Percentuali
X		5,1	
X		4,4	0,24
X		4,3	
X		4,2	0,25
X		4,1	
X		3,9	

Prova eseguita con carico reale.

A garanzia contro le manomissioni sono stati applicati n° 1 piombi A.U.F.

Se non diversamente indicato gli errori sono contenuti nei limiti delle norme.

Denominazione gruppo di misura: PRODUZIONE IMPIANTO

RILIEVI EVENTUALI:

CERTIFICATO RILASCIATO PER ENERGIA PRODOTTA (IMMISSIONI)
LA PRODUZIONE TOTALE SI OTTIENE DALLA SOMMA DELLE TRE

LETTURA A1- 000701; A2- 000073; A3- 000148

ASSOCIAZIONE UTENTI ENERGIA ELETTRICA D'ITALIA
D. Contratto

NOTE ESPLICATIVE:

- I risultati si riferiscono a prove eseguite, se non altrimenti dichiarato, alla tensione ed alla frequenza nominali e con temperatura ambiente contenuta nei limiti dalle Norme.

- Autorizzazione taratura contatori Finanza (U.T.F.) con nota D.R. Lombardia prot. n° 44445/CPI del 07/11/2001 trasmessa con nota U.T.F. MI prot. n° 8084/Tec/R del 25/01/2002.

AVVERTENZA: La circolare ministeriale 28/D del 26/1/98 dispone che la ritatura dei contatori statici deve avvenire ogni tre anni."